
PE 03/2022 - Pedido de Esclarecimento - NºBB917990 - OP23254

2 mensagens

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>
Para: "licitacao@uems.br" <licitacao@uems.br>

20 de janeiro de 2022 16:34

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no **ST-SAAN Quadra 01 lote 995** - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

No Anexo I - Termo de Referência lote 04, menciona aparelho do tipo Split Hi-Wall com capacidade de 60.000 BTU/h. Por não existir modelo do tipo Hi-Wall com a capacidade de 60.000 BTU/h, entendemos que houve um erro de digitação e que o correto seria aparelho de ar-condicionado do Tipo Split Piso-Teto com capacidade de 60.000 BTU/h, ciclo Frio, Classe energética "A", voltagem 220v trifásico.

Nosso entendimento está correto?



Setor de Licitação da UEMS <licitacao@uems.br>
Para: Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

24 de janeiro de 2022 07:57

Prezado, bom dia.

O entendimento está correto.

O aparelho de ar-condicionado referente ao **LOTE 04** é do **Tipo Split Piso-Teto com capacidade de 60.000 BTU/h**, ciclo Frio, Classe energética "A", voltagem 220v.

Atenciosamente,

Luiz Borella Jr
Pregoeiro/UEMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]