



Setor de Licitação da UEMS <licitacao@uems.br>

Descrição errada

2 mensagens

Arcil Ar Condicionados <arcilmga@gmail.com>
Para: licitacao@uems.br

24 de janeiro de 2022 08:37

Bom dia, no edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 " OBJETOS: Aquisição de condicionadores de ar, para as 15 (quinze) unidades universitárias da Fundação Universitária de Mato Grosso do Sul - UEMS, para atender ao Convênio nº 903146-2020-FNDE" a descrição do item/lote 04 não existe o produto.

Condicionador de ar "split system" do tipo "Hi Wall", com as seguintes especificações:
Capacidade mínima de refrigeração de 60.000.
Para essa capacidade de aparelho somente modelo piso-teto.
Podemos cotar Piso teto ?

Igor Jr
44 999 08 46 47

Setor de Licitação da UEMS <licitacao@uems.br>
Para: Arcil Ar Condicionados <arcilmga@gmail.com>

24 de janeiro de 2022 08:42

Prezado, bom dia.

O aparelho de ar-condicionado referente ao **LOTE 04** é do **Tipo Split Piso-Teto com capacidade de 60.000 BTU/h**, ciclo Frio, Classe energética "A", voltagem 220v.

Atenciosamente,

Luiz Borella Jr
Pregoeiro/UEMS

[Texto das mensagens anteriores oculto]